

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО "СО ЕЭС"

Кубанское РДУ

С.А. Антипов

М.П.

2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

муниципального образования

Лабинский район

В.В. Забурцев

М.П.

2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава Лабинского

городского поселения

С.В. Шеремет

М.П.

2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

ПАО "Россети Кубань"

Лабинские электрические сети

Ю.С. Каверзнев

М.П.

2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

муниципального образования

Московский район

С.В. Ласунов

М.П.

2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава Мостовского

городского поселения

Р.Р. Оридорога

М.П.

2022г.

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2022/2023 гг.

по филиалу ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети на территории Краснодарского края

ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2022/2023 гг.
по филиалу ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети на территории Краснодарского края

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			Лабинский район									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Филиал "Лабинский МЭЗ" ООО "МЭЗ Юг-Руси"	ПС 110 кВ Лабинск-1 ф. Л-1-5, Л-1-20	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,70	3,00
2	Филиал "Молоочный комбинат" "Лабинский" АО "ДАНОН Россия"	ПС 110 кВ Лабинск-2 ф. Л-2-2, Л-2-9	0,20	0,35	0,50	0,65	0,80	0,95	1,10	1,10	1,20	1,20
3	ФГОУ СПО "Лабинский сельскохозяйственный техникум"	ПС 110 кВ Лабинск-1 ф. Л-1-6 ТП-37 (НЭСК)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14
4	ООО АПК "Деметра"	ПС 110 кВ Лабинск-2 ф. Л-2-14 ТП-14 (НЭСК)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
5	ЗАО "Логия"	ПС 110 кВ Лабинск-2 ф. Л-2-14 ТП-104 (НЭСК) ПС 110 кВ Лабинск-1 ф. Л-1-6 ТП-20, ТП-98, ТП-112, ТП-113 (НЭСК)	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75
6	ЗАО "Химик"	ПС 110 кВ Лабинск-2 ф. Л-2-14 ТП-97, ф. Л-2-11 ТП-47 (НЭСК)	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
7	ОАО Лабинский элеватор	ПС 110 кВ Лабинск-1 ф. Л-1-8 ТП-51, 52, 53, 54 (НЭСК)	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
8	ОАО "Лабинский хлебозавод"	ПС 110 кВ Лабинск-1 ф. Л-1-7 ТП-136 (НЭСК)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
9	МУП Водоканал	ПС 110 кВ Лабинск-1 ф. Л-1-3 ТП-55, ТП-100 (НЭСК)	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,31	0,31
10	МУП Водоканал (очистные сооружения)	ПС 110 кВ Лабинск-2 ф. Л-2-7 ТП-95 (НЭСК)	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
11	В/Ч 3219	ПС 110 кВ Лабинск-2 ф. Л-2-14 ТП-114 (НЭСК)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
12	ПТО Союз предпринимателей "Вещевого рынка"	ПС 110 кВ Лабинск-1 ф. Л-1-6 ТП-147, ТП-96 (НЭСК)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14
13	ООО ТПК "Сервис-Продукт"	ПС 110 кВ Лабинск-2 ф. Л-2-14 ТП-13 (НЭСК)	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
14	ООО Дорогстройматериалы	ПС 110 кВ Родниковская ф. Р-12 ТП-149 (НЭСК)	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Итого по Лабинскому району			2,65	3,00	3,51	3,87	4,36	4,81	5,19	5,51	6,03	6,33
Мостовской район												
15	ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ"	ПС 110 кВ Посбай ф. Л-13, 14, 31 ПС 110 кВ Шедок ф. Ш-11	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,80
16	Тепличный комбинат ООО "РУСЭНЕРГО"	ПС 35 кВ Ярославская ф. Я-2	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	0,90
Итого по Мостовскому району			0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	2,70

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Курганинский район												
17	ООО Строительно-инжиниринговая компания "Выбор-С"	ПС 110 кВ Курганная тяговая ф.К-20 ЗРУ-10кВ	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,70	1,75	2,00	2,29
18	ГУП Краснодарского края "Северовосточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод."	ПС 35 кВ Водозабор ф. Вд-2, 3, 4, 5, 6, 7; ПС 35 кВ Кавказ ф. Кв-4, 9	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
19	ООО "Андрее-Дмитриевский Цебаовод"	ПС 110 кВ Андреедмитриевская ф. Ад-6	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,24	0,24	0,24
20	ООО "Алмаз"	ПС 35 кВ Восточная ф. Во-4 ТП-148, ТП-205 (НЭСК)	0,22	0,22	0,28	0,28	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
21	ОАО "Галапн"	ПС 110 кВ Курганная тяговая ф. К-6 ТП-3, ТП-51 ф. К-8 ТП-31 (НЭСК)	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80
22	ЗАО "Курганинский мисоптицекомбинат	ПС 35 кВ Восточная ф. Во-5 ТП-46 (НЭСК)	0,55	0,55	0,65	0,65	0,70	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90
23	ООО "Омега"	ПС 110 кВ Курганная тяговая ф. К-6 ТП-64 (НЭСК)	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,18	0,18
24	ИП "Нефедов"	ПС 110 кВ Курганная тяговая ф. К-8 ТП-87, ТП-182 (НЭСК)	0,10	0,10	0,12	0,12	0,14	0,14	0,16	0,16	0,20	0,20
Итого по Курганинскому району			1,95	2,30	2,89	3,29	3,84	4,19	4,77	5,01	5,67	6,06
Итого по филиалу ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети			1,95	2,95	3,95	5,00	6,00	7,00	7,95	8,69	9,74	10,43
Итого по филиалам АО "НЭСК-электросети", в т.ч.:			2,95	2,95	3,35	3,36	3,70	3,80	4,11	4,23	4,66	4,66
по филиалу АО "НЭСК-электросети" Лабинские электросети			1,45	1,45	1,61	1,62	1,76	1,86	1,89	2,01	2,13	2,13
по филиалу АО "НЭСК-электросети" Курганинские электросети			1,50	1,50	1,74	1,74	1,94	1,94	2,22	2,22	2,53	2,53
Итого по территории обслуживания Филиала ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети			4,90	5,90	7,30	8,36	9,70	10,80	12,06	12,92	14,40	15,09

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92(-11,8°С).

Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети

А.А. Бабцов


А.А. Бабцов