

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы  
Муниципального образования  
Армавир



А.А. Петренко  
2022

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
Муниципального образования  
Новокубанский район



А.В. Гомодин  
2022

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
Муниципального образования  
Орджоникеский район



А.В. Волненко  
2022

СОГЛАСОВАНО:

Директор  
Филиала ПАО «Россети ЕЭС»  
Краснодарского РДУ



С.А. Агипов  
2022

СОГЛАСОВАНО:


Глава администрации  
Муниципального образования  
Гулькевичский район



А.А. Шишкин  
2022

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала  
ПАО «Россети Кубань»  
Армавирыские электрические сети



Д.Ю. Рязанцев  
2022

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
Муниципального образования  
Кавказский район



В.Н. Оччаласов  
2022

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
Муниципального образования  
Хейсенский район



Г.К. Бахилин  
2022

## Г Р А Ф И К

временного отключения потребления на 2022/2023 г.г.  
по филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирыские электрические сети  
на территории Краснодарского края

**ГРАФИК**  
**Временного отключения потребления на 2022/2023 гг.**  
**по филиалу ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети на территории Краснодарского края**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
энергорайон ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, ПС 110 кВ ЗТВС, ПС 110 кВ Речная, ПС 110 кВ Забайкаловская															
Армавирэлектросеть															
1	ООО "Кубань-Армавир", ООО "Управляющая компания № 6", Магазины, Быт	ПС 110 кВ Речная	Г-VI	ДУ	до 5 мин.	0,28	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282
2	КНС, "Ростелеком", ООО "Браво", ООО "Армавир ЮГ Снаб", Быт, Магазины	ПС 110 кВ Речная	Г-VII	ДУ	до 5 мин.	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
3	ООО "Армавирский завод газовой аппаратуры", Кондитерский цех, И.П. Горбеньяк, И.П. Николаев	ПС 110 кВ Речная	ГАЗ-2	ДУ	до 5 мин.				0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
4	ООО "Кубаньэлектрощит", ООО "Клема", ООО "Профильные системы", Быт, Магазины	ПС 110 кВ Речная	КСМ	ДУ	до 5 мин.				0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
5	ООО "Армавир Центральное", УК "Жилхоз", Магазины, Быт	ПС 35 кВ Южная	ЮЖ-13	ДУ	до 5 мин.		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
6	АО "СКЕИМ", ООО "Армавирский кооператор", ЗАО "Морус", ООО "Дельта плюс", Магазины, Быт	ПС 35 кВ Южная	ЮЖ-16	ДУ	до 5 мин.				0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
7	ООО Фирма "Обувь", ОАО Автобаз "Кубаньтранспродукт", Магазины, Быт	ПС 35 кВ Южная	ЮЖ-15	ДУ	до 5 мин.					1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
8	Церковь, совхоз "Декоративные культуры", гаражи, автомобиль, Магазины, Быт	ПС 35 кВ Южная	ЮЖ-17	ДУ	до 5 мин.					1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
9	Курганский групповой водопровод, Ростелеком, Почта, ОП-3, ООО "Кредо", ООО "Адонис-Фарм"	ПС 110 кВ ЗТВС	ТВ-14	ДУ	до 5 мин.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	ООО "Сервис-металл", ООО ПКФ "Дорожно-транспортная компания", ООО "Франкиза", ИП "Трипутнев"	ПС 110 кВ ЗТВС	ТВ-24	ДУ	до 5 мин.				2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
11	ООО "ВИТЭК", ООО "Кубань-Армавир", ООО "Армавирский Элеватормелыш", Магазины, Быт	ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ	69/1	ОП	до 20 мин.		0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
12	Нефтебаза, ООО "Кубаньнефтепродукт", АО "Краснодаргазстрой", ОАО "СМУ-4", АЗТЗ	ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ	69/2	ОП	до 20 мин.		0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
13	ООО ТПФ "Агрострой", Центр спортивной подготовки по авиационным видам спорта, Магазины, Быт	ПС 110 кВ Тепличная	ТЧ-1	ДУ	до 5 мин.				1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
14	ООО "Управляющая компания "Кубань", Быт, Магазины	ПС 110 кВ Тепличная	ТЧ-3	ДУ	до 5 мин.				0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
15	ООО "Юбилейное", АЛТИ, котельная, школа, Магазины, Быт	ПС 110 кВ Тепличная	ТЧ-4	ДУ	до 5 мин.				2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
16	ОАО "Армагипт", ООО "Клема"	ПС 35 кВ МЖК	М-34	ОВБ	до 60 мин.										
17	ООО "Тандер"	ПС 35 кВ МЖК	М-37	ОВБ	до 60 мин.										
18	ООО "Метрополис", ООО "Компания Благо"	ПС 35 кВ МЖК	М-28	ОВБ	до 60 мин.										
												0,43	0,43	0,43	0,43



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт														
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
19	ОАО "Армалит", ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко"	ПС 35 кВ МЖК	М-23	ОВБ	до 60 мин.															
20	Армавирский МЖК - ав.бронь - 0.159 МВт	ПС 35 кВ МЖК	М-24	ОВБ	до 60 мин.												0.53	0.53	0.53	
21	ВНС, ЗАО "СМУ-3", ООО "Транит-АО", ООО "Инкубатор", детсад №17, СКЗ №6, Котельная, быт	ПС 35 кВ МЖК	М-3	ОВБ	до 60 мин.												0.62	0.62	0.62	
22	Куб ГТУ, Армавирский коопоттор, ООО "Кредо", школа №8, УСЗН в городе Армавири, дет.больница	ПС 35 кВ МЖК	М-8	ОВБ	до 60 мин.												0.63	0.63	0.63	
23	ООО "Армавирская газонаполнительная станция", ООО "Армави́рскооптор", магазин, быт	ПС 35 кВ МЖК	М-14	ОВБ	до 60 мин.												0.64	0.64	0.64	
24	ООО "Лонас", "Кубаньоптпродтор", ООО "СЭД", ООО "ДримЛайн мебель", магазин, быт	ПС 35 кВ МЖК	М-26	ОВБ	до 60 мин.														0.55	
25	АО НПО "РосАТ", ООО "Армавир ЮГ Снаб", магазин, быт	ПС 35 кВ РТИ	Ри-19	ОВБ	до 60 мин.														0.71	
26	АО "Армавирский хлебопродукт"	ПС 35 кВ РТИ	Ри-22	ОВБ	до 60 мин.														0.37	
г. Армавир																				
27	ООО СПП "ЮГ"	ПС 110 кВ Речная	Р-8	ДУ	до 5 мин.											0.89	0.89	0.89	0.89	
28	ООО "Векома"	ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ	Ф-61	ОП	до 20 мин.													2.01	2.01	
29			Ф-611	ОП	до 20 мин.													2.41	2.41	
30			Ф-67	ОП	до 20 мин.														0.89	0.89
31			Ф-612	ОП	до 20 мин.														0.57	0.57
Новокубанский район																				
32	Администрация Ковалевского с/п, почта, школа №15, детский сад №19, ГКОУ для детей-сирот, спец.школа-интернат, Ветуправление, АТС, ИП	ПС 35 кВ Биофабрика	Би-3	ДУ	до 20 мин.		0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	
33	Конный завод "Восход", АО "Газпром газораспре-деление Краснодар", связь, КФХ, ИП, быт	ПС 35 кВ Биофабрика	Би-11	ДУ	до 20 мин.		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
34	ЗАО им. Мичурина	ПС 35 кВ Биофабрика	Би-13	ДУ	до 20 мин.		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
35	Администрация Прикубанского с/п, КХФ, ИП, школа №8 п.Л.Прикубанский, детсад №30, детсад №32	ПС 110 кВ Речная	Р-9	ДУ	до 5 мин.															
36	Администрация Ковалевского с/п, Администрация Лапинского с/п, Лапинский КДЦ, больница, школа №17, №21, д/сад №31, КФХ, ООО, ИП, быт	ПС 35 кВ Лапино	МВ-10 Т-2	ДУ	до 20 мин.															
37	АО Армавирский хлебопродукт, НЗСМ, Администрация Прочноокопского с/п, детский сад №29, №32 "Малыш", профучилище №52, быт	ПС 35 кВ Прочноокопская	ПР-4	ДУ	до 20 мин.															
38	ООО КХ Участие, МУП Тепловое хозяйство, ПАО "МТС", АО "Новокубанскрайгаз", ИП, быт	ПС 35 кВ Прочноокопская	ПР-6	ДУ	до 20 мин.															
39																				
40	Почта, ЗАО им. Мичурина (ДЭС), ДЭП №114" (ДЭС), больница, МТС, Ковалевский, Прочноокопский КДЦ, ГКУ КХ "Краснодаравтодор", школа, д/сад, ИП, быт	ПС 35 кВ Прочноокопская	ПР-1	ДУ	до 20 мин.													0.22	0.22	
41			ПР-3	ДУ	до 20 мин.													1.69	1.69	
42			ПР-5	ДУ	до 20 мин.														0.57	0.57
			ПР-9	ДУ	до 20 мин.														0.16	0.16

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
43	ООО МТС "Кубаньартехнология", МОУ ООШ №20, МОБУ НОШ №9, МОБУ ООШ №19	ПС 35 кВ Горькая Балка	МВ-10 Т-1	ДУ	до 20 мин.				0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
44	Армавирская БИОфабрика, УВД, почта, Сбербанк, профучилище №58, школа №25, администрация Прикубанского с/п, теплорадиокомпания, ИП, быт	ПС 110 кВ Забайкаловская	МВ-10 Т-1	ДУ	до 20 мин.								0,91	0,91	
Успенский район															
45	Управление ветеринарии, Приход Святого Архангела	ПС 35 кВ Убежская	УБ-2	ДУ	до 20 мин.							0,14	0,14	0,14	0,14
46	Михайла, ЗАО "Марьинское (2 ДЭС), Администрация Убеженского с/п, узел электроваз, Сбербанк, почта,		УБ-5	ДУ	до 20 мин.							0,29	0,29	0,29	0,29
47	Дом культуры, детский сад №5, №18, КФХ, ИП, быт		УБ-9	ДУ	до 20 мин.							0,10	0,10	0,10	0,10
энергорайон ПС 330 кВ Кропоткин, ПС 110 кВ Кубанская тгловая, ПС 110 кВ Гулькевичи, ПС 110 кВ ЖБШ, ПС 110 кВ КНИТИМ, ПС 110 кВ Отрадо-Кубанская, ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ ГНС-1, ПС 110 кВ Найденевская, ПС 110 кВ КТПФ															
Кропоткинский РЭС Филиала Кропоткинэлектросети															
48	ОО "Макслайн", АО "Крахмалпродукт", АО "Снектр"	ПС 330 кВ Кропоткин	Ф-54	ОП	до 20 мин.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
49	ООО "Южный полюс", Кропоткинский элеватор", АЗС, АГБК, Магазины, Кафе, ИП, СТО	ПС 330 кВ Кропоткин	Ф-20 ЦРП Элеватор	ОП	до 20 мин.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
50	ЗАО "Южидросервис", Магазины, АО"НЭСК-электросети", ИП, быт	ПС 35 кВ Кропоткинская	Ф-9	ОП	до 20 мин.	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
51	Надгосва инспекция, Банк "УралСиб", Управление соц. защиты, Магазины, АО "НЭСК-электросети" быт	ПС 35 кВ Кропоткинская	Ф-11	ОП	до 20 мин.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
52	Кропоткинский молочный комбинат, ООО "Крокус", АО "Элеватормелыаш", техникум, котельная, АО "НЭСК-электросети" быт	ПС 35 кВ Кропоткинская	Ф-14	ОП	до 20 мин.			0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
53	Надгосва инспекция, Банк "УралСиб", Управление соц. защиты, АО "НЭСК-электросети" быт	ПС 35 кВ Кропоткинская	Ф-25	ОП	до 20 мин.				0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
54	ИП, Магазины, водоканал, АО "НЭСК-электросети" быт	ПС 35 кВ Кропоткинская	Ф-5	ОП	до 20 мин.										
55	АО "НЭСК-электросети" быт	ПС 110 кВ Хим. завод	Г-2	ОП	до 20 мин.				1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
56	Магазины, Школа, Д/с, завод "Досаф", связь, АО "НЭСК-электросети" быт	ПС 35 кВ Кавказская жд	Ф 8жа	ОВБ	до 60 мин.							1,47	1,47	1,47	1,47
57	Садоводческие общества, АЗС, АО "НЭСК-электросети" быт	ПС 106 кВ КП-9	ВВ-6 Т-1	ОВБ	до 60 мин.							1,23	1,23	1,23	1,23
58	ИП "Галин", Водоканал, Магазины, АО "НЭСК-электросети", ИП, быт ул.Речная, Короленко, пер. Братский	ПС 110 кВ Радуга	РА-21	ДУ	до 20 мин.									0,22	0,22
Кавказский район															
59	Дом культуры, Псковского с/п, МОУ СОШ №10, детский сад №1 "Одуванчик", почта, связь, ИП	ПС 35 кВ Внуковская	ВН-3	ДУ	до 5 мин.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
60	Администрация Мирского с/п, МУП "Мирское", ФКУ Управление дорог "Черноморье" ИП, быт	ПС 35 кВ Внуковская	ВН-4	ДУ	до 5 мин.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
61	Администрация Привольного с/п, КФХ "Рассвет", Кавказский РЭС, ИП, быт	ПС 35 кВ Внуковская	ВН-5	ДУ	до 5 мин.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



[illegible]

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
82	Детский сад № 42, ЦКД Николеского с/п, Сбербанк, связь, ИЛ, быт	ПС 35 кВ Николеская	НК-9	ДУ	до 20 мин.		0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
83	Венцы-Заря, администрация с/л, школа №13, зоовет.техникум, больница, дет.школа искусств, ГРЭС	ПС 35 кВ Венцы	В-2	ДУ	до 20 мин.					0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
84	Больница, Ростелеком, Водоканал, ИЛ, быт	ПС 35 кВ Венцы	В-3	ДУ	до 20 мин.					0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
85	Управление ветеринарии, Племзавод "НАША РОДИНА", почта, больница, связь, МБУ СШ "СОКОЛ"	ПС 35 кВ Зеленчукская	ЗЛ-6	ДУ	до 20 мин.					0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
86	ОАО "Силикат" (аварийная броне 0,15 МВт)	ПС 110 кВ Гулькевичи	Г-7	ДУ	до 20 мин.					0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
87	ОАО Агропромышленный строительный комбинат	ПС 110 кВ Гулькевичи	Г-2	ДУ	до 20 мин.										0,05
88	"Гулькевичинский", ав.броня 0,554 МВт	Гулькевичи	Г-4	ДУ	до 20 мин.										0,45
89	Аварийно-спасательный отряд, детского №16, МУП "Городское Домоуправление", быт	ПС 110 кВ Гулькевичи	Г-13	ДУ	до 20 мин.										0,20
90	Кавказский завод ЖБШ филиал ОАО "БЭТ"	ПС 110 кВ ЖБШ	Ж-7	ДУ	до 20 мин.										0,16
91	ОАО "Завод железобетонных изделий "Гулькевичинский", АО «НЭСК», связь, школа №16, ИЛ	ПС 110 кВ ЖБШ	Ж-15	ДУ	до 20 мин.										0,12
92	ЗАО "Племзавод "Гулькевичинский"	ПС 35 кВ Плодовая	ПЛ-9	ДУ	до 20 мин.										0,05
93	ОАО "Гулькевичирайгаз", Ростелеком, Водоканал, Администрация Отряда Олыгинского с/л, ИЛ, быт	ПС 35 кВ Отряд-Олыгинская	ОЛ-3	ДУ	до 20 мин.										0,17
94	ООО "Колос", ООО "Союз", ООО "Новатор", ООО "Союз-Аква", быт	ОЛ-5	ОЛ-5	ДУ	до 20 мин.										0,09
<b>Гулькевичинский РРЭС Филиала Кропоткинэлектросети</b>															
95	ООО НПФ "АгробашРегион", ИЛ, рынок, магазины, АО "НЭСК" быт	ПС 35 кВ Плодовая	ПЛ-3	ДУ	до 20 мин.		1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
96	ИЛ, магазины, АО "НЭСК" быт	ПС 35 кВ Плодовая	ПЛ-10	ДУ	до 20 мин.		0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
97	АО "НЭСК" быт, ИЛ, магазины	ПС 35 кВ Заводская	ЗА-6	ДУ	до 20 мин.					0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
98	ООО "Толлимерпласт", Кислородная станция РВД-7, ИЛ, магазин, АО "НЭСК" быт	ПС 110 кВ ЖБШ	Ж-1	ДУ	до 20 мин.							0,62	0,62	0,62	0,62
99	ОАО ЛДСК "Гулькевичинский", ДСУ-7, ООО "Керамика", ООО "Сулаков", ООО "Транспорт", детский сад №19, ИЛ, магазины, АО "НЭСК" быт	ПС 110 кВ Гулькевичи	Г-9	ДУ	до 20 мин.									2,06	2,06
<b>Новокубанскэлектросеть</b>															
100	ООО "Новокубанский молочный комбинат", КФХ, ИЛ	ПС 110 кВ КНИПИМ	КН-7	ДУ	до 20 мин.					0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
101	ООО "Аро", ОАО "НЭКСМ", ООО "Нева", ООО "Кубаньтехпром"	ПС 110 кВ КНИПИМ	КН-9	ДУ	до 20 мин.					0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
102	Управление механизации, ОПХ "Денинский путь", ООО "Вариант", ООО "Комета", ИЛ	ПС 35 кВ Новокубанская	НВ-6	ДУ	до 20 мин.					0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
103	АО "НЭСК", МФЦ, Водоканал (3 объекта), котельная, детский сад №2, гимназия №2, магазины, ИЛ, быт	ПС 35 кВ Новокубанская	НВ-7	ДУ	до 20 мин.								2,91	2,91	2,91




№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Новокубанский район																
104	КСП "Хуторок", детский сад № 29 "Малышок", ИП ДЭС-0-06 (ЗАО КСП Хуторок)	ПС 110 кВ КНИИТИМ	КН-15	ДУ	до 20 мин.		0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
105	ООО Конный завод "Восход"	ПС 35 кВ Биофабрика	БИ-8	ДУ	до 20 мин.		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Отраденский район																
энергорайон ПС 110 кВ Отрадная и ПС 110 кВ Подгорная Синюха																
106	Колхоз-племзавод "Кадымский", детский сад №35, Управление ветеринарии, школа №6, Администрация Благодарненского с/п. больницы, ИП, быт	ПС 35 кВ Благодарная	БЛ-7	ДУ	до 5 мин.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
107	Администрация Надеженского с/п. больницы, ИП, детский сад №13, школа №13	ПС 35 кВ Надежная	НД-1	ДУ	до 5 мин.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
108	Управление ветеринарии, почта, школа № 8, Хлебкомбинат, детский сад №12, больницы, связь	ПС 35 кВ Передовая	ПВ-3	ДУ	до 5 мин.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
109	Агропромышленная компания Отраденская, МДОУ детский сад № 37, МОУ СОШ № 59, ИП, ООО	ПС 35 кВ Полутная	ПО-9 (ПО-2)	ДУ	до 5 мин.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
110	Хлебоприемное предприятие, Отраденское ДРСУ, филиал №2 "Хлебкомбинат", Агросоюз Кубань, ИП	ПС 110 кВ Отрадная	О-7	ДУ	до 5 мин.			0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	
111	ООО "Межрегионэнергобыт", Администрация Отраденского с/п. Отраденская агропромышленная	ПС 110 кВ Отрадная	О-9	ДУ	до 5 мин.				1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	
112	Аптека "Апель", ООО"Модуль АВНО", МОУ СОШ № 16, СПК "Аметист", ЗАО "Мобиком Кавказ", ИП, быт	ПС 110 кВ Отрадная	О-6	ДУ	до 5 мин.				0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
113	Администрация Малотенгинского с/п. почта, МТС, МОУ СОШ №18, №16, больницы, ИП, быт	ПС 35 кВ Малотенгинская	МВ-10 Т-1	ДУ	до 20 мин.							0,79	0,79	0,79	0,79	
Итого						до 5 мин	4,51	6,20	7,25	11,41	17,57	20,85	20,85	20,85	20,85	
						от 5 до 20 мин.	0,00	8,40	11,24	14,13	17,03	18,67	21,35	25,05	37,95	41,74
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	4,64	5,91	7,76
						всего	4,51	14,60	18,50	25,54	34,60	39,51	44,90	50,54	64,70	70,34
						всего по ДУ	4,51	11,89	14,42	20,49	27,30	32,21	34,90	38,60	44,44	48,24
						до 5 мин	2,67	3,71	4,25	8,40	12,51	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,90	2,27	4,18	4,18	4,18	4,71	4,71	14,15	14,15
в т.ч. по району ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, ПС 110 кВ ЗТВС, ПС 110 кВ Речная, ПС 110 кВ Забайкаловская						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	3,21	5,05	
						всего	2,67	4,61	6,51	12,58	16,69	19,97	20,50	22,44	33,15	35,00
						всего по ДУ	2,67	4,61	5,15	11,21	15,32	18,60	19,14	19,14	22,70	22,70

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фирмера	Способ ввода, отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
в т.ч. по району ПС 330 кВ Кропоткин, ПС 110 кВ Кубанская тяговая, ПС 110 кВ Гулькевичи, ПС 110 кВ ЖБШ, ПС 110 кВ КНИТИМ, ПС 110 кВ Отрадо-Кубанская, ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ ГНС-1, ПС 110 кВ Найденовская, ПС 110 кВ КТПФ						до 5 мин	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
						от 5 до 20 мин.	0,00	7,50	8,98	9,96	12,86	14,49	16,64	19,55	23,00	26,80
						от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	
						всего	0,00	8,14	9,62	10,60	13,51	15,14	19,99	22,90	26,35	30,15
						всего по ДУ	0,00	5,43	6,91	6,91	7,57	9,20	11,35	14,27	16,55	20,34
в т.ч. по району ПС 110 кВ Отрадная и ПС 110 кВ Подгорная Синоуха						до 5 мин	1,85	1,85	2,36	2,36	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,79
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						всего	1,85	1,85	2,36	2,36	4,41	4,41	4,41	5,20	5,20	5,20
						всего по ДУ	1,85	1,85	2,36	2,36	4,41	4,41	4,41	5,20	5,20	5,20
в т.ч.																
Кавказский р-н						0,00	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,32	3,32	3,32	5,82	
Гулькевичский р-н						0,00	1,63	1,63	1,63	1,63	3,27	3,27	3,27	3,27	4,56	
Новокубанский р-н						0,00	1,24	1,78	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	7,25	7,25	
Успенский р-н						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	
Отраденский р-н						1,85	1,85	2,36	2,36	4,41	4,41	4,41	5,20	5,20	5,20	
г. Армавир						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	6,77	6,77	
Армавирэлектросеть						2,67	3,71	5,07	9,23	13,34	15,72	15,72	17,66	18,93	20,78	
Гулькевичский РРЭС						0,00	1,67	1,67	1,67	2,33	2,33	2,95	2,95	5,01	5,01	
Кропоткинский РРЭС						0,00	2,71	2,71	3,69	5,93	5,93	8,64	8,64	10,02	10,02	
Новокубанскэлектросеть						0,00	0,00	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	4,39	4,39	4,39	
Всего НЭСК-электросети						2,67	8,09	10,94	16,07	23,08	25,47	28,79	33,64	38,36	40,21	
Всего ФЭС						1,85	6,51	7,56	9,47	11,52	14,04	16,11	16,90	26,34	30,13	

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8 °С).

Первый заместитель директора - Главный инженер  
филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети



А.А. Попов