

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО "СО ЕЭС"

Кубанское РЭС

С.А. Антипов

М.П. " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО Белоглинский район

О.В. Ефимов

М.П. " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО Тихорецкий район

А.А. Перепелгин

М.П. " 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

ПАО "Россети Кубань"

Тихорецкие Электрические Сети

В.В. Гондаль

М.П. " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО Новопокровский район

А.В. Свистенко

М.П. " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО Павловский район

Р.А. Парахин

М.П. " 2023 г.

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2023/2024 гг.

по филиалу ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети на территории Краснодарского края

ГРАФИК
временного отключения потребления на 20/23/2024 гг.
по филиалу ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети на территории Краснодарского края

Очередь ограничения, МВт																
№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
Новопокровский район																
1	ООО "Новопокровские тепловые сети" (котел), МОУ "Тетеева художественная школа", МОУ средняя школа № 2, б/шт. категория 3, ДЭС-1-100 (Новопокровский Маслостанов), ДЭС-16,5 (Роснефть), ДЭС-20 (Иркутск), МЛ-5, ДЭС-4 (Гайдар), Д-1-5,7	ПС 110 кВ Новооворосская	МВ-10 НП-1	Д/У	до 5 мин.		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
			МВ-10 НП-11	Д/У	до 5 мин.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
2	"Кубань" (НП-1))		МВ-10 Т-1	Д/У	до 5 мин.					0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
3	МУП "Волоканы", ОАО "Кубань", ООО "Агропромбанес", МДОУ детский сад №11, б/шт. категория 3, ДЭС-200 (ООО "Агропромбанес"), ДЭС-60 (ОАО "Кубань"), НП-11, ГВ-3	ПС 35 Лотос	МВ-10 Т-1	Д/У						0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
4	МДОУ детский сад № 17, МОУ средняя школа № 13, МУЗ ЦРБ участковая больница "Надежда", МДОУ детский сад №3, МОУ средняя школа №5, МУЗ ЦРБ ФАП, б/шт. категория 3, ДЭС-8, ДЭС-30, ДЭС-100 (ОАО "Роснефть", КЛ-5,7	ПС 110 кВ Ея	МВ-10 Т-1	Д/У	до 5 мин.					0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
5	МУЗ ЦРБ ФАП, МОУ средняя школа № 9, МДОУ детский сад № 21, б/шт. категория 3	ПС 35 кВ Заречная	МВ-10 Т-1 (Т-2)	О/ВБ	до 60 мин.											0,70
Белоглинский район																
6	МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №1", МАОУ "Средняя школа №9", МОУ "Школа № 4", МБДОУ "Детский сад №2", б/шт. категория 3, ДЭС (ОАО Беломол) WOLA 62-РР 200кВт	ПС 35 кВ Элеватор	МВ-10 Э-1	Д/У	до 5 мин.			1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
7	(совместные потребители - ООО "АЭР" (Э-11))		МВ-10 Э-4	Д/У	до 5 мин.							0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
8	МУП "Белоглинский водоканал", ООО СмарТ Ют., б/шт. категория 3	МВ-10 Э-9	Д/У	до 5 мин.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
9	ООО "Успенский Агропросоюз", ЗАО "Мобинком - Кавказ", МКУ "Успенское хозяйственное объединение", б/шт. категория 3	ПС 35 кВ Успенская	МВ-10 У-11	О/ВБ	до 60 мин.							0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Тихорецкий район																
10	МУДО детская музыкальная школа, МДОУ "Детский сад № 21", МДОУ "Детский сад №2", б/шт. категория 3, (ООО "Новый завод строительных материалов") ДЭС-60.	ПС 35 кВ Новорождественская	МВ-10 Р-7	О/ВБ	до 60 мин.								0,83	0,83	0,83	0,83
11	МУЗ ЦРБ, МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 16", МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8", б/шт. категория 3, (ООО "Приватбанк") ДЭС-75, Тх-105 н/г КР-3		МВ-10 Р-5	О/ВБ	до 60 мин.								0,65	0,65	0,65	0,65
12	ЗАО им С.М.Кирова Тихорецкий район, ИП Лоуцанов Н.К.	ПС 110 кВ Терновская	МВ-10 ТР-5	О/ВБ	до 60 мин.											0,12
13	филиал АО "Электросети Кубани" "Тихорецкая электросеть"	ПС 35 кВ Южная	Ю-2	ОП	до 20 мин.											
Итого:																
					до 5 мин.	1,01	1,84	3,38	3,38	4,02	4,81	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
					от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
					от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,74	2,55	3,37	4,19
					Всего	1,01	1,84	3,38	4,78	5,42	6,21	7,56	8,39	9,20	10,02	10,84
					всего по Д/У	1,01	1,84	3,38	3,38	4,02	4,81	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
					по Новопокровскому району ТихЭС	0,64	1,47	1,47	1,47	2,11	2,90	2,90	2,90	3,60	3,60	3,60
					по Белоглинскому району ТихЭС	0,37	0,37	0,37	1,91	1,91	1,91	1,91	2,35	2,35	2,35	2,35
					по Тихорецкому району ТихЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,48	2,29	2,29
					по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкая электросеть"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в таблице, определена для условий прохождения максимального тока при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

Первый заместитель директора - Главный инженер Тихорецких ЭС



В.Н. Рыков