

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО "Россети Кубанское РДУ


С.А. Антипов
2023 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

ПАО "Россети Кубань"


Славянские электрические сети
А.С. Калининченко
2023 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Славянский район


Р.И. Синятовский
2023 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава Славянского

городского поселения


А.Б. Берсенов
2023 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Красноармейский район


Ю.В. Васин
2023 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Темрюкский район


Ф.В. Вабенков
2023 г.
М.П.

ГРАФИК

Временного отключения потребления на 2023/2024 гг.

по филиалу ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети на территории Краснодарского края

Временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети на территории Краснодарского края

ГРАФИК

Приложение 3

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Темрюкский район															
1	Закрытое акционерное общество "Кубанская лоза", ООО "КЭС" (Армавир), население.	ПС 35 кВ Ахтанизовская	ВЛ-10 кВ А-3	ДУ	до 5 мин.	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
2	ООО "СитиИнжиниринг", Оздоровительный центр "БРИЗ", Стройлошадка микрорайона "Ключевой", население.		ВЛ-10 кВ А-5	ДУ	до 5 мин.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
3	Б/О СЕВЕРЯНКА, Б/О "Приморье", Б/О Вымпел, ПК "Кавказ", население.	ПС 35 кВ Голубицкая	ВЛ-10 кВ ГЛ-3	ДУ	до 5 мин.			1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
4	Б/О ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ, Кафе "МЕРИДИАН", МБУ "Голубицкая производственно-эксплуатационная служба", население.		ВЛ-10 кВ ГЛ-5	ДУ	до 5 мин.				1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
5	ДООСКНУ "ИСКРА", ПК "Энергетик", ООО "Ростверк"-гостиничный комплекс, население.	ПС 35 кВ Запорожская	ВЛ-10 кВ ЗП-9	ДУ	до 5 мин.						1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Красноармейский энергосет															
Красноармейский район															
6	ФГУ "Управ. мелиорации земельного и водного хозяйства", ООО "Потавские консервы", СХП "Дукьяненко".	ПС 110 кВ Староинженерская	ВЛ-35 Ивановская - 2	ДУ	до 20 мин.		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
7	Бът, ЗАО "Птицефабрика Новомышастовская"	ПС 110 кВ Новомышастовская	ВЛ-35 "ПТФ"	ДУ	до 20 мин.	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
8	АО "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева МТФ №1		НМ-1	ДУ	до 20 мин.									2,18	2,18

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ООО "Энерготрейд" (Мехток, ЦРМ), ФТБУ РПЗ "Красноармейский"	ПС 35 кВ Октябрьская	Ввод 10 Т1	ДУ	до 20 мин.		0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
10	ООО "Энерготрейд", ООО ПО "Камавторесурс", ПАО "Ростелеком",	ПС 110 кВ Красноармейская	К-9	ДУ	до 20 мин.			2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
11	ООО ПО "Камавторесурс", Муниципальное МПЖКХ, население.		К-8	ДУ	до 20 мин.					1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
12	Красноармейский РПС "Хлебкомбинат", ТУЗ "Спецнаркобольница", ЗАО "Кубрис", население		К-14	ДУ	до 20 мин.						2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
13	ООО "Полтавские колесеры", ЗАО "Призовье", ООО "Кубаньлоренаб",		К-18	ДУ	до 20 мин.								0,39	0,39	0,39
14	ст. Полтавская частично, население		К-10	ДУ	до 20 мин.										0,77
15	быт. Ст. Ст-Джерелевская		ВЛ-35 НС-5 КУОС	ДУ	до 20 мин.										1,61
16	ст. Марьянская частично, население.		М-6	ДУ	до 20 мин.			2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
17	СХПК "Марьянский", аэродром, СТФ, МТФ.	ПС 35 кВ Марьянская	М-11	ДУ	до 20 мин.							1,05	1,05	1,05	1,05
18	ООО фирма "Панда", население	ПС 35 кВ Мичуринская	Ввод 10 Т1	ДУ	до 20 мин.				2,1	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
19	ООО "Энерготрейд"	ПС 110 кВ Полтавская	Ввод 10 Т1	ДУ	до 20 мин.					2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
20	ООО "Промсервис-Юг", ООО "Лит Мар-Кадрол", ООО Кубаньполиплак, ООО "БРЮТ",	ПС 110 кВ Кирова	КИ-11	ДУ	до 20 мин.							1,45	1,45	1,45	1,45
21	ООО "КЭС" (Магазин Акватор, ООО Вапне Мисо"		КИ-7	ДУ	до 20 мин.									1,55	1,55
Славинский район															
22	ООО "Сельхозпром", ООО "Петролис", ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", население.		ВЛ-35 Петровская	ДУ	до 5 мин.							4,75	4,75	4,75	4,75

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	МЛЖХ- водозабор, "Чебурловское СП, СХК "Нива", ЗАО "Агрофирма Подпавская", Цех по переработке риса сырка	ПС 110 кВ Новопетровская	ВЛ-35 Рассвет	ДУ	до 5 мин.								1,76	1,76	1,76	
24	ООО ЖХХ «Солнцекрестьянство-5», АО "Строймаш", ОАО "МТС"		НП-1	ДУ	до 5 мин.								0,17	0,17	0,17	
25	х. Великов, х. Подгорелово, население, водонапорная башня.		НП-5	ДУ	до 5 мин.										0,61	
26	ОАО "Межрегионал Энергосбыт", ОАО "МТС", Население, ООО ЖХХ «Солнцекрестьянство-5», ООО "Тобольск", ООО Фирма Кара-Кубань", ООО "Хамсин"		ВЛ 35 кВ Протоочная	ДУ	до 5 мин.				0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
27	ОАО КХП "Славянский"	ПС 110 кВ ПТФ	ПФ-12	ДУ	до 5 мин.						0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
28	ЗАО "ТАНДЕР"		ПФ-6	ДУ	до 5 мин.								0,29	0,29	0,29	
29	ФГУ "Тиховский ГУ", ООО "Кубаньводсервис", ООО "Мавские пруды"		ПФ-1	ДУ	до 5 мин.										0,88	
30	ОАО "Славянский кирпич"	ПС 110 кВ Центральная	ПФ-4	ДУ	до 5 мин.										1,17	
31	ЗАО "Кубань" Население, ООО "ЖХХ Возрождение", ООО "Кубань", "ФГУ "Кубаньмелиоводхоз", АО АДФ "Кубань", АОЗТ "Кубань", ЗАО АФ "Сад-Гигант" холодильники.		ВЛ-35 кВ Бараниковская	ДУ	до 5 мин.									2,88	2,88	2,88
ОАО "НЭС-Электросети"																
32	ОАО "Славянский кирпич" в/ч 2052, ЦРБ инфекционное отделение, Славянский сельхозхозяйственный техникум	ПС 110 кВ ПТФ	ПФ 7	ДУ	до 5 мин.					2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	
33	ООО "Газпром добыча Краснодар", ЗАО Райпишемобинат "Славянский", ЗАО "Славянский хлебокомбинат", ООО "НХК"	ПС 110 кВ Славянская	С-9	ДУ	до 5 мин.					0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	ОАО "Славянский консервный завод", ОАО швейная фабрика "Славянская", ООО "Лебединская усадьба"	ПС 110 кВ Славянская	С-13	ДУ	до 5 мин.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Итого:						3,18	3,18	4,42	6,55	9,78	11,53	16,28	21,38	21,38	24,04
						2,92	4,36	8,65	10,75	14,64	17,07	19,57	19,96	23,69	26,07
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6,10	7,54	13,07	17,30	24,42	28,60	35,85	41,34	45,07	50,11
						6,10	7,54	13,07	17,30	24,42	28,60	35,85	41,34	45,07	50,11
						0,98	0,98	0,98	1,74	4,97	5,65	10,40	15,50	15,50	18,16
						2,92	4,36	8,65	10,75	14,64	17,07	19,57	19,96	23,69	26,07
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3,90	5,34	9,63	12,49	19,61	22,72	29,97	35,46	39,19	44,23
						3,90	5,34	9,63	12,49	19,61	22,72	29,97	35,46	39,19	44,23
в т. ч. по Славянскому ФЭС						3,90	5,34	9,63	12,49	19,61	22,72	29,97	35,46	39,19	44,23
по Славянскому району						0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	1,44	6,19	11,29	11,29	13,95
по Красноармейскому району						2,92	4,36	8,65	10,75	14,64	17,07	19,57	19,96	23,69	26,07
в т. ч. по ОАО "НЭСК-Электросети"						0,98	0,98	0,98	0,98	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

Первый заместитель Директора по техническим вопросам - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети

22-10, С.Н. Длимов

А.А. Котенко