

СОГЛАСОВАНО:
ВРИО Министра ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края


В.Н. Шапошник
" " 2025 г.
М.П.



СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ


С.А. Антипов
" " 2025 г.
М.П.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО "Россети Кубань"
Славянские электрические сети


А. С. Калиниченко
" " 2025 г.



ГРАФИК
временного отключения потребления на 2025/2026 гг.
по филиалу АО "Россети Кубань" Славянские электрические сети на территории Краснодарского края
на период с 01.10.2025 по 31.05.2026

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ



С.А. Антипов

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
АО "Россети Кубань"
Славянские электрические сети



А. С. Калининченко

2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
МО Славянский район



Р.И. Синяговский

2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава Славянского
городского поселения



А.Б. Берсенева

2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
МО Красноармейский район



А.Г. Харитонов

2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
МО Темрюкский район



Ф.В. Бабенков

2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава Темрюкского
городского поселения



В.А. Сидоров

2025 г.

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2025/2026 г.г. (на период с 01.10.2025 по 31.05.2026)
по филиалу АО "Россети Кубань" Славянские электрические сети на территории Краснодарского края

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2025/2026 гг (на период с 01.10.2025 по 31.05.2026)
по филиалу АО «Россети Кубань» Славянские электрические сети на территории Краснодарского края

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Районы, расположенные за границами заданных энергорайонов/энергоузлов																
Темрюкский район																
1	ООО Фирма 'Стройтех'- кирпичный завод, 'ООО 'Фанагория-Юг', 'ООО 'Югводоканал' филиал 'Таманский групповой водопровод'-КНС-1	ПС 110 кВ Старотитаровская	ВЛ 10 кВ СТ-9	ДУ	от 5 до 20 минут							1,74	1,74	1,74	1,74	0,00
2	Ст.Вышестеблиевская, быт частично	ПС 110 кВ Вышестеблиевская	ВЛ 10 кВ В-3	ДУ	от 5 до 20 минут							0,80	0,80	0,80	0,80	0,00
3	Закрытое акционерное общество 'Кубанская лоза', ООО "КЭС"(Аквармар.), население.	ПС 35 кВ Ахтанизовская	ВЛ 10 кВ А-3	ДУ	от 5 до 20 минут	1,4	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
4	Б/О СЕВЕРЯНКА, Б/О "Приморье", Б/О Вымпел., ПК 'Кавказ' , население.	ПС 35 кВ Голубицкая	ВЛ 10 кВ ГЛ-3	ДУ	от 5 до 20 минут			1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,5	1,5	0,00
5	ДООСКНУ 'ИСКРА', ПК"Энергетик", ООО "Ростверк"-гостиничный комплекс, население.	ПС 35 кВ Запорожская	ВЛ 10 кВ ЗП-9	ДУ	от 5 до 20 минут						0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
6	Пос.Животноводов, население.	ПС 35 кВ Стрелка	ВЛ 10 кВ СК-1	ДУ	от 5 до 20 минут			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00
7	Б/О 'ТАМАНЬ', магазин Магнит ММ "Тамань", Кафе 'Прибой', рынок,	ПС 35 кВ Тамань	ВЛ 10 кВ ТМ-7	ДУ	от 5 до 20 минут									1,67	1,67	0,00
8	ООО АФ "Ахтанизовская", ООО 'Фанагория-Агро', ЗАО Таманский комбинат формовочных материалов	ПС 35 кВ Фанагория	ВЛ 10 кВ Ф-3	ДУ	от 5 до 20 минут									0,60	0,60	0,00
9	Зерноток . КУЗНИЦА ЦРМ (отд.№5)	ПС 35 кВ Черноморская	ВЛ 10 кВ ЧМ-1	ДУ	от 5 до 20 минут										0,55	0,00
Красноармейский энергоузел																
Красноармейский район																
11	ФГУ 'Управ. мелиорации земельного и водного хозяйства', 'ООО: 'Полтавские консервы', СХП "Лукияненко".	ПС 110 кВ Старонижестеблиевская	ВЛ 35 кВ Ивановская - 2	ДУ	от 5 до 20 минут		3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	0,00
12	х. Крупской. население.		ВЛ 35 кВ Крупская	ДУ	от 5 до 20 минут		0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00
13	Быт, ЗАО "Птицефабрика Новомышастовская"	ПС 110 кВ Новомышастовская	ВЛ 35 кВ Птицефабрика	ДУ	от 5 до 20 минут	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	0,00
14	АО "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева МТФ №1		ВЛ 10 кВ НМ-1	ДУ	от 5 до 20 минут									2,96	2,96	0,00
15	ООО"Энерготрейд", ООО ПО "Камавторесурсе", ПАО " Ростелеком".	ПС 110 кВ	ВЛ 10 кВ К-9	ДУ	до 5 мин.			2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00
16	ООО ПО "Камавторесурсе", 'Муниципальное МПЖКХ, население.		ВЛ 10 кВ К-8	ДУ	до 5 мин.					2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
17	Красноармейский РПС "Хлебокомбинат". ТУЗ "Спецнаркобольница", ЗАО 'Кубрис',		ВЛ 10 кВ К-14	ДУ	до 5 мин.						2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности,%
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ООО "Полтавские консервы" , ЗАО 'Приазовье', ООО 'Кубаньдорснаб'.	красноармянская	ВЛ 10 кВ К-18	ДУ	до 5 мин.								0,4	0,4	0,4	48,00
19	ст. Полтавская частично,население		ВЛ 10 кВ К-10	ДУ	до 5 мин.										0,7	0,00
20	быт. Ст.Ст-Джерелиевская		ВЛ 35 кВ НС-5 КУОС	ДУ	до 5 мин.											1,62
21	ст. Марьянская частично, население.	ПС 35 кВ Марьянская	ВЛ 10 кВ М-6	ДУ	от 5 до 20 минут			2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00
22	'СХПК "Марьянский", аэродром, СТФ, МТФ.		ВЛ 10 кВ М-11	ДУ	от 5 до 20 минут							0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
23	ООО 'Промсервис-Юг ' ,ООО 'Лит Мар-Квадро', ООО Кубаньполипак, 'ООО 'БРЮТ'.	ПС 110 кВ Кирова	ВЛ 10 кВ КИ-11	ДУ	от 5 до 20 минут							1,25	1,25	1,25	1,25	0,00
24	ООО"КЭС"(Магазин Аквamar.), ООО Ваше Мясо"		ВЛ 10 кВ КИ-7	ДУ	от 5 до 20 минут									1,32	1,32	0,00
	Славянский район															
10	ОАО "Славянский консервный завод", ОАО швейная фабрика "Славянская", ООО "Лебединская усадьба".	ПС 110 кВ Славянская	ВЛ 10 кВ С-13	ДУ	до 5 мин.	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	78,90
25	ОАО "МежрегионЭнергосбыт", ООО «Кубань -Фавн»,Цех по перераб.риса , 'Мехток сушиллка, МТФ , население	ПС 110 кВ Новопетровская	ВЛ-35 Сладковская	ДУ	до 5 мин.							1,18	1,18	1,18	1,18	0,00
26	ООО "Сельхозпром" , ООО "Петрорис", ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" , население.		ВЛ-35 Петровская	ДУ	до 5 мин.							4,51	4,51	4,51	4,51	0,00
27	МПЖКХ- водозабор, 'Чебургольское СП, СХК "Нива", ' ЗАО 'Агрофирма 'Полтавская', Цех по переработке риса сырца		ВЛ-35 Рассвет	ДУ	до 5 мин.								1,39	1,39	1,39	0,00
28	ООО ЖКХ «Содружество-5»,АО "Строймаш", 'ОАО "МТС"		ВЛ 10 кВ НП-1	ДУ	до 5 мин.								0,18	0,18	0,18	0,00
29	х. Беликов, х. Погорелово, население, водонапорная башня.		ВЛ 10 кВ НП-5	ДУ	до 5 мин.											0,47
30	ОАО "МежрегионЭнергосбыт" , ОАО "МТС" ,Население, ООО ЖКХ «Содружество-5», ООО "Глобус",ООО Фирма Кара-Кубань" ООО "Хамсин"	ПС 110 кВ Забойская	ВЛ 35 кВ Проточная	ДУ	до 5 мин.				0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00
31	ОАО КХП "Славянский"	ПС 110 кВ ПТФ	ВЛ 10 кВ ПФ-12	ДУ	до 5 мин.						0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	71,00
32	ФГУ "Тиховский ГУ, 'ООО "Кубаньводсервис", 'ООО "Маевские пруды"		ВЛ 10 кВ ПФ-1	ДУ	до 5 мин.											0,99
	АО "Электросети Кубани"															
40	ОАО "Славянский кирпич" в/ч 2052, ЦРБ инфекционное отделение, Славянский сельхозийственный техникум	ПС 110 кВ ПТФ	ВЛ 10 кВ ПФ-7	ДУ	до 5 мин.						2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	9,8

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	КНС, Военкомат, Народный суд, Котельные, Школа, детский сад, население.	ПС 110 кВ Центральная	ВЛ 10 кВ Ц-11	ДУ	до 5 мин.	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	26,10
Итого:						3,66	3,66	5,67	6,53	11,48	15,12	20,81	22,78	22,78	26,56	9,2
с использованием дистанционного управления (далее-ДУ)						3,66	3,66	5,67	6,53	11,48	15,12	20,81	22,78	22,78	26,56	9,2
постоянным оперативным персоналом (далее-ОП)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
до 20 мин, в том числе:						7,42	11,26	17,46	18,32	23,27	26,92	37,25	39,22	45,77	50,10	4,9
ДУ						7,42	11,26	17,46	18,32	23,27	26,92	37,25	39,22	45,77	50,10	4,9
ОП						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
всего в том числе:						7,42	11,26	17,46	18,32	23,27	26,92	37,25	39,22	45,77	50,10	4,9
ДУ						7,42	11,26	17,46	18,32	23,27	26,92	37,25	39,22	45,77	50,10	4,9
ОП						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
персоналом с дежурством на дому (далее - ДД)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
персоналом оперативно-выездной бригады (далее - ОВБ)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
в т.ч. по Красноармейскому энергоузлу:						3,66	3,66	5,67	6,53	11,48	15,12	20,81	22,78	22,78	26,56	9,2
ДУ						3,66	3,66	5,67	6,53	11,48	15,12	20,81	22,78	22,78	26,56	9,2
ОП						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
до 20 мин, в том числе:						6,02	9,86	14,07	14,93	19,88	23,52	31,31	33,28	37,56	41,34	5,9
ДУ						6,02	9,86	14,07	14,93	19,88	23,52	31,31	33,28	37,56	41,34	5,9
ОП						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Всего по Красноармейскому энергоузлу, в том числе:						6,02	9,86	14,07	14,93	19,88	23,52	31,31	33,28	37,56	41,34	5,9
ДУ						6,02	9,86	14,07	14,93	19,88	23,52	31,31	33,28	37,56	41,34	5,9
ОП						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ДД						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ОВБ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО по Славянскому ФЭС, в т.ч.						7,42	11,26	17,46	18,32	23,27	26,92	37,25	39,22	45,77	50,10	9,2
по Славянскому району						3,66	3,66	3,66	4,52	7,39	8,36	14,05	15,62	15,62	17,08	13,2
по Красноармейскому району						2,36	6,20	10,41	10,41	12,49	15,16	17,26	17,66	21,94	24,26	0,8
по Темрюкскому району						1,40	1,40	3,39	3,39	3,39	3,40	5,94	5,94	8,21	8,76	0,0
в т.ч. по АО "Электросети Кубани"						2,57	2,57	2,57	2,57	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	12,8

Величины потребления электрической мощности потребителей, указанные в графике, определены для условий прохождения максимума нагрузок при температуре наружного воздуха теплового периода года с обеспеченностью 0,92 (-11,8°C)

Первый заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер
филиала АО "Россети Кубань" Славянские электрические сети

22-10, С.Н. Алимов

А.А. Котенко